

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: Psychiatrická nemocnice Bohnice

Adresa: Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Kontaktní telefon: +420 284 016 111

E-mail: podatelna@bohnice.cz

Internetová stránka: www.bohnice.cz

Oddělení 10

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, Nemocnice Bohnice, 90m od zast. MHD po chodníku

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO, 3 schody, zábradlí ve výšce 0,9
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO, ve výšce 1,3 m
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO, bez světelné signalizace a přenosu obrazu
- *jiné: NE*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, šířka 1,45 m

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO, šířka otevíravé ven

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: ANO, přímá, 1 rameno, délka 6,77 m, sklon 4°, šířka 1,67 m, zábradlí výška 1 m
- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO, ve výšce 1,4 m, bez světelné signalizace a přenosu obrazu
- *jiné: NE*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, šířka 1,05 m

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE, otevíravé ven, zdvojené

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, má 3 podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO/NE

- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO, v = 0,98 m
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO, rozměr 1,41 m x 2,5 m
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO, ve výšce 1,2 m
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: NE
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: NE
 - indukční smyčka se symbolem: NE

- interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO, v 1np

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: NE
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE

- přístupná: z předsíně: ANO
- Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: NE, rozměr 1,55m x 1,69 m

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: NE, šířka je 77 cm

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývátko: NE
- zrcadlo: NE
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE