

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: Psychiatrická nemocnice Bohnice

Adresa: Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Kontaktní telefon: +420 284 016 111

E-mail: podatelna@bohnice.cz

Internetová stránka: www.bohnice.cz

Oddělení 13

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, Nemocnice Bohnice, 160m celkem od zast. MHD po chodníku, 3x. přechod vozovky barierový, posl. 20m po příjezdové cestě.

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO
- 3 schody, zábradlí výška 0,94 m

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO, ve výšce 1,27 m

- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO
- jiné: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, šířka 1,48 m

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO, otevíravé ven

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, má 3 podlaží.

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE