

## Základní informace o přístupnosti

**Název úřadu/instituce:** Psychiatrická nemocnice Bohnice

**Adresa:** Ústavní 91, 181 02 Praha 8

**Kontaktní telefon:** +420 284 016 111

**E-mail:** [podatelna@bohnice.cz](mailto:podatelna@bohnice.cz)

**Internetová stránka:** [www.bohnice.cz](http://www.bohnice.cz)

### Oddělení 26

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

*Nemocnice Bohnice - Hlavní vrátnice, 230m od zast. MHD po vozovce (vyznač. piktokoridor)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): NE

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO, 4 stupně, zábradlí výška 0,9 m
- rampa: ANO, sklon 5,3°, šířka 1,3 m, délka 7,3 m, bez ližin

- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO, výška 1,45m
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO, výška 1,50m

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, šířka 1,38m

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO, symetrické

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: —

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

**Alternativní bezbariérový vchod (pokud je): NE**

### 3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, 3 podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO

#### **Zdvihací plošina:**

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

- typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální)
- velikost přepravní desky:
- nosnost:
- tlačítko pro přivolání obsluhy: NE

#### **Výtah:**

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO, výška 1,10m
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO, šířka x výška: 1,40 x 2,40
- Uvnitř kabiny se nachází:
  - ovladač s tlačítky: ANO, výška 1,10m
  - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
  - dotykový displej: NE
  - zrcadlo: NE
  - sklopné sedátko: NE
  - madlo: ANO
  - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
  - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: NE
  - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: NE
  - indukční smyčka se symbolem: NE
  - interkom: ANO

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: —

#### **4) Vybavení vnitřních prostor**

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO,  
orientační tabule

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

## Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

## Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

## Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO, na hlavní chodbě v přízemí a 1. patře

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO, šířka x hloubka: 2,00x1,80m

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 40cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE